

定安县自来水公司

水质常规日检验结果及平均压力

单位:定安县自来水公司

采样地点: 化验室

报告日期: 2022年08月01—15日

检验 结果 样品 编号	检验 项目	采 样 类 型	检 验 日 期	样 品 性 状	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和 味 (级)	肉眼 可见物	耗氧量 (mg/L)	菌落 总数 (CFU/mL)	总大 肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大 肠菌群 (MPN/100mL)	氨氮 (mg/L)	余氯 (mg/L)	平均 压力 (MPa)
D220528	出厂水	2022.08.01	澄清	<5	0.10	0	无	1.76	0	未检出	未检出	<0.10	0.50	0.36	
D220530	出厂水	2022.08.02	澄清	<5	0.11	0	无	1.52	0	未检出	未检出	0.14	0.60	0.37	
D220532	出厂水	2022.08.03	澄清	<5	0.11	0	无	1.76	3	未检出	未检出	<0.10	0.30	0.37	
D220534	出厂水	2022.08.04	澄清	<5	0.10	0	无	1.52	0	未检出	未检出	<0.10	0.60	0.37	
D220536	出厂水	2022.08.05	澄清	<5	0.11	0	无	1.44	0	未检出	未检出	<0.10	0.80	0.36	
D220538	出厂水	2022.08.06	澄清	<5	0.13	0	无	1.92	0	未检出	未检出	<0.10	0.45	0.36	
D220540	出厂水	2022.08.07	澄清	<5	0.10	0	无	1.92	0	未检出	未检出	<0.10	0.35	0.36	
D220542	出厂水	2022.08.08	澄清	<5	0.10	0	无	1.68	2	未检出	未检出	<0.10	0.60	0.36	
D220544	出厂水	2022.08.09	澄清	<5	0.10	0	无	1.36	1	未检出	未检出	<0.10	0.30	0.37	
D220546	出厂水	2022.08.10	澄清	<5	0.12	0	无	1.52	2	未检出	未检出	<0.10	0.30	0.37	
D220552	出厂水	2022.08.11	澄清	<5	0.18	0	无	2.16	1	未检出	未检出	<0.10	0.30	0.37	
D220554	出厂水	2022.08.12	澄清	<5	0.12	0	无	1.44	1	未检出	未检出	0.12	0.30	0.35	
D220556	出厂水	2022.08.13	澄清	<5	0.11	0	无	1.76	0	未检出	未检出	<0.10	0.30	0.36	
D220558	出厂水	2022.08.14	澄清	<5	0.14	0	无	1.60	0	未检出	未检出	<0.10	0.70	0.37	
D220560	出厂水	2022.08.15	澄清	<5	0.16	0	无	1.20	0	未检出	未检出	<0.10	0.50	0.36	
GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》					≤15	≤1	0	无	≤3.00	≤100	不得检出	不得检出	≤0.50	≥0.30	
检验依据					GB/T5750.1—5750.13—2006《生活饮用水标准检验方法》										

定安县自来水公司

水质常规日检验结果及平均压力

单位:定安县自来水公司

采样地点: 化验室

报告日期: 2022年08月16—31日

检验 结果 样品 编号	检验 项目 果	采 样 类 型	检 验 日 期	样 品 性 状	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和 味 (级)	肉眼 可见物	耗氧量 (mg/L)	菌落 总数 (CFU/mL)	总大 肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大 肠菌群 (MPN/100mL)	氨氮 (mg/L)	余氯 (mg/L)	平均 压力 (MPa)
D220562	出厂水	2022.08.16	澄清	<5	0.14	0	无	1.76	0	未检出	未检出	<0.10	0.55	0.36	
D220564	出厂水	2022.08.17	澄清	<5	0.26	0	无	1.76	2	未检出	未检出	<0.10	0.60	0.37	
D220567	出厂水	2022.08.18	澄清	<5	0.37	0	无	2.00	0	未检出	未检出	<0.10	0.50	0.37	
D220569	出厂水	2022.08.19	澄清	<5	0.45	0	无	2.00	0	未检出	未检出	0.10	0.50	0.37	
D220571	出厂水	2022.08.20	澄清	<5	0.34	0	无	1.76	0	未检出	未检出	<0.10	0.70	0.36	
D220573	出厂水	2022.08.21	澄清	<5	0.35	0	无	1.68	1	未检出	未检出	<0.10	0.35	0.37	
D220575	出厂水	2022.08.22	澄清	<5	0.19	0	无	2.08	3	未检出	未检出	<0.10	0.30	0.37	
D220577	出厂水	2022.08.23	澄清	<5	0.56	0	无	2.24	2	未检出	未检出	0.11	0.30	0.37	
D220579	出厂水	2022.08.24	澄清	<5	0.43	0	无	1.92	1	未检出	未检出	<0.10	0.30	0.36	
D220585	出厂水	2022.08.25	澄清	<5	0.18	0	无	1.20	1	未检出	未检出	<0.10	0.50	0.37	
D220587	出厂水	2022.08.26	澄清	<5	0.36	0	无	1.44	2	未检出	未检出	<0.10	0.30	0.37	
D220589	出厂水	2022.08.27	澄清	<5	0.31	0	无	1.36	0	未检出	未检出	<0.10	0.40	0.37	
D220591	出厂水	2022.08.28	澄清	<5	0.18	0	无	1.60	0	未检出	未检出	<0.10	0.80	0.36	
D220593	出厂水	2022.08.29	澄清	<5	0.22	0	无	2.24	0	未检出	未检出	<0.10	0.35	0.37	
D220595	出厂水	2022.08.30	澄清	<5	0.20	0	无	1.52	6	未检出	未检出	<0.10	0.30	0.37	
D220597	出厂水	2022.08.31	澄清	<5	0.21	0	无	1.92	0	未检出	未检出	<0.10	0.30	0.36	
GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》					≤15	≤1	0	无	≤3.00	≤100	不得检出	不得检出	≤0.50	≥0.30	
检验依据					GB/T5750.1—5750.13—2006《生活饮用水标准检验方法》										